

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02528
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645793
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО "Стройпластполимер". Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1. ОГРН: 1026605754537. Телефон (343) 295-88-11, факс (343) 217-27-44.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "Стройпластполимер". Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1. ОГРН: 1026605754537. Телефон (343) 295-88-11, факс (343) 217-27-44.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий из оцинкованной стали (толщина стенки не менее 0,8 мм) с теплоогнезащитным покрытием из материала керамического огнезащитного "МУЛИКОР" ТУ 5761-074-25048396-2007 в два слоя общей толщиной 24 мм, монтаж в соответствии с Руководством по устройству огнезащиты воздуховодов от 10.05.2007 г. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
48 6367

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53299-2009 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость". Нормируемый предел огнестойкости EI 150.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № К03070-ТР от 09.02.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 3316-ОП от 14.10.2011 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.02.2012 по 12.02.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В.Рябова