

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.04563

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018312

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОРТ» (ООО «ТД «НОРТ»). Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон/факс: +73412941941. E-mail: info@td-nort.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное объединение НОРТ» (ООО «НПО «НОРТ»). Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298, оф. 117. ОГРН: 1021801158830. Телефон/факс: +73412941900, +73412941901. Адрес производства: 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57.

ОРГАНИЗМ СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ТПБ СЕРТ» Общество с ограниченной ответственностью «Технологии пожарной безопасности». Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Биопирен® (антипирен-антисептик) «Пирилакс®» для древесины и материалов на ее основе, модификация: «Пирилакс®» - Prime («Pirilax®» - Prime) с защитно-декоративным составом «KRASULA®» (ТУ 2386-041-24505934-2012) по ТУ 2499-027-24505934-05. Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 20.59.59.000. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009. Приложение (Бланк № 0014809).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 165P/84ИТР-17 от 23.05.2017 г., № 166P/84ИТР-17 от 23.05.2017 г., ИЛ ООО «ЦОС», № ТРПБ.RU.ИН20 от 10.09.2016 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 3803/2-АП от 16.02.2017 г. ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.; Схема сертификации Ас.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.05.2017

по 23.05.2022



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Подпись

О.О. Коваленко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Подпись

Е.А. Гольцман
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЛБ25.В.04563

(обязательная сертификация)

№ 0014809

Биопирен (антипирен-антисептик) «Пирилакс®» для древесины и материалов на ее основе, модификация: «Пирилакс®» - Prime с защитно - декоративным составом «KRASULA®» (ТУ 2386-041-24505934-2012) по ТУ 2499-027-24505934-05 обеспечивает:

I (первую) группу огнезащитной эффективности при расходе «Пирилакс®» - Prime не менее 300 г/м² и защитно-декоративного состава «KRASULA®» не менее 150 г/м², устойчив к старению (по ГОСТ Р 53292-2009);

II (вторую) группу огнезащитной эффективности при расходе «Пирилакс®» - Prime не менее 200 г/м² и защитно-декоративного состава «KRASULA®» не менее 150 г/м², устойчив к старению (по ГОСТ Р 53292-2009).

ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ответствие требованиям
закона РФ
№123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя) отдела по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

О.О. Коваленко

инициалы, фамилия

Е.А. Гольцман

инициалы, фамилия