

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033,
Тел. (3412) 43-23-11. Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgendm.ru. Сайт: www.udmfguz.ru.
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного врача
по санитарно-эпидемиологическим вопросам
Р.В. Гареев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1680 от «10» 06 2014 г.
по результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований
обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок

1. Экспертное заключение выдано на (объект, продукция, изготавливаемая по НТД,
проектная или нормативно-техническая документация, вид деятельности):
Материал базальтоволоконный. Плиты мягкие по ТУ 5769-002-13062592-99

2. Экспертное заключение исполнено (по письменному решению, по обращению
заявителя)
заявка ООО НПО «Базальтовые технологии» на проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы продукции зарегистрирована во ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в УР» за № 1365 от 11.04.2014г.

3. Экспертное заключение оформлено на (для): (юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, юридический адрес, фактический адрес, ОГРН, ИНН, телефон):
ООО НПО «Базальтовые технологии»

Юридический адрес: 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Мира, 1А.
Тел: 8-34145-4-71-15;

Фактический адрес: 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Пугачева, 162
ИНН 1828011476;

ОГРН 1031800141075, выдан 18 февраля 2003 года межрайонной инспекцией МНС
России № 3 по Удмуртской Республике

4. Изготовитель (поставщик, разработчик): ООО НПО «Базальтовые технологии»

5. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы, материалы
(перечислить):

- Заявка ООО НПО «Базальтовые технологии» на проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы продукции № 1365 от 11.04.2014 г.;

- Акт отбора проб № 2374 от 29.04.2014 г.;

- Протокол лабораторных исследований №15 от 09.06.2014 г., выдан аккредитованным
испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
УР»;

- Копия технических условий ТУ 5769-002-13062592-99 «Материал базальтоволоконный.
Плиты мягкие»;

- Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ.;

- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- Копия устава ООО НПО «Базальтовые технологии».

- Извещения об изменениях № 1,2 ТУ 5769-002-13062592-99 «Материал базальтоволоконистый. Плиты мягкие».

6. Предприятием (организацией) поставлена на производство (производятся) или заключен договор на поставку (поставлена) и заявлены на санитарно - эпидемиологическую экспертизу следующие виды однородной продукции: Материал базальтоволоконистый. Плиты мягкие по ТУ 5769-002-13062592-99

7. В ходе проведения санитарно - эпидемиологической экспертизы установлено: Эффективная удельная активность естественных радионуклеидов составляет:

$32,3 \pm 24,2$ Бк/кг

Удельная активность естественных радионуклеидов:

радий 226 $17,2 \pm 13,8$ Бк/кг,

торий 232 менее 11,9 Бк/кг,

калий 40 $168,0 \pm 148,0$ Бк/кг;

при допустимых значениях - 370 Бк/кг

8. Область применения: для использования в качестве огнезащитного материала повышающего огнестойкость строительных и инженерных конструкций и для тепло-звукоизоляции промышленного и бытового оборудования, аппаратуры, транспортных средств, строительных конструкций, в том числе стен и перегородок жилых и производственных помещений

9. Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: Транспортирование и хранение плит производится в соответствии с ГОСТ 25880 и настоящих ТУ. Плиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. Изделия следует хранить штабелями в закрытых сухих помещениях. Гарантийный срок хранения плит- 1 год с даты выпуска.

10. Информация, наносимая на этикетку:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак, адрес;

- наименование и условное обозначение изделия;

- обозначение технических условий;

- количество (масса) изделий в упаковочном месте;

- дата изготовления;

- манипуляционный знак «Беречь от влаги», «Осторожно хрупкое» по ГОСТ 14192 или надписи «Беречь от влаги, осторожно хрупкое;

- штамп ОТК;


Заключение

11. На основании изложенного; Материал базальтоволоконистый. Плиты мягкие по ТУ 5769-002-13062592-99

(объект, продукция, проектная или нормативно-техническая документация, вид деятельности)

Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам: СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

Врач отдела обеспечения
санитарно-гигиенического надзора
(должность)


(подпись)

Н.И. Савельева
(Ф.И.О.)

Экспертное заключение оформлено в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Телефон, факс: (3412) 43-23-11, 43-34-96
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 183101001/1831102821

Аттестат аккредитации
№ ГСЭИ.RU.ЦОА.063
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510616
Действителен до 29.08.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15

от « 09 » июня 20 14 г.

Дата выдачи: 09.06.2014г.

Наименование пробы (образца) Материал базальтосланцевый. Плиты мягкие

Пробы (образцы) направлены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» врач ОГТ Савельева Н.И.

Ф.И.О., должность (кем проведен отбор пробы) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» врач ОГТ Савельева Н.И.

Дата и время отбора пробы (образца) 28.04.2014 15³⁰

Дата и время доставки пробы (образца) 29.04.2014г. 15⁰⁰

Цель отбора Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)
ООО НПО «Базальтовые технологии» УР г. Воткинск, ул. Мира, 1а

Объект, где производился отбор пробы (образца) УР г. Воткинск, ул. Пугачева, 162

Код пробы (образца) 0314237411

Изготовитель ООО НПО «Базальтовые технологии»

Дата изготовления 10.04.2014 Номер партии -

Объем партии 20,4 кг

Тара, упаковка - п/э пакет

НД на методику отбора ГОСТ 30108-94

НД на объем лабораторных исследований и их оценку На соответствие Сан ПиН 2.6.1.2523-09 «НРБ-99/2009»

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения -

Дополнительные сведения гамма-фон 0,08 мкЗв/ч

Протокол (акт) отбора: № 2374 от 29.04.2014г.

Основание для отбора: -заявка №1365 от 11.04.2014г.

Договор: 905 от 11.04.2014

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта директор Кривоногов Д.В.

ВЦП: Гигиена и здоровье

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Широбокова С.П.
Подпись _____ Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛИ Бодрова Т.Н.
Подпись _____ Ф.И.О.



1. Результаты исследований распространяются на представленный образец.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4 экземплярах

Общее количество страниц 2 : страница 1