

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.CT08.B.00023/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011428

ООО "Воткинский завод теплоизоляционных материалов". 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62, тел/факс: +7 (34145) 3-76-02, 3-76-11, +7 (831) 412-98-90, e-mail: sales@alternativa-gc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Воткинский завод теплоизоляционных материалов". 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62, тел/факс: +7 (34145) 3-76-02, 3-76-11, +7 (831) 412-98-90, e-mail: sales@alternativa-gc.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2015 г. Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал базальтовый тепло-звукоизоляционный марок: ОБМ К, ОБМ-К-Ф, ОБМ-ПМ, ОБМ-ПМ-Ф, выпускаемый по ТУ 5769-002-38653408-2014

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. от 27.12.2018 г.), глава 3, статья 13, таблица 3, ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (Метод I)

Материал базальтовый тепло-звукоизоляционный марок: ОБМ-К, ОБМ-К-Ф, ОБМ-ПМ, ОБМ-ПМ-Ф относится к негорючим (НГ) строительным материалам (КМ0)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №6943/РС от 12.12.2019 г., №6944/РС от 12.12.2019 г., №6945/РС от 12.12.2019 г., Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". Аттестат аккредитации №ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г. Адрес: 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом IV, ком. 5, акт о результатах анализа состояния производства №1114/ОС от 14.11.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5769-002-38653408-2014, паспорта качества

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации

Схема сертификации: 4с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2019 г.

по 26.12.2022 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А. Дайлов

инициалы, фамилия

Д. Ежов

инициалы, фамилия