

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AA92.B.00185  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0630277  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Неохим" (ООО "Неохим").  
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А. E-mail: info@neohim.com.  
ОГРН: 1069847536219. Телефон 8 (812) 702-12-46, факс 8 (812) 702-12-46.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Неохим" (ООО "Неохим").  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А. Адрес производства: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А. E-mail: info@neohim.com. ОГРН: 1069847536219. Телефон 8 (812) 702-12-46, факс 8 (812) 702-12-46.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, (ООО "ЦОС"). Адрес места осуществления деятельности: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс (495) 645-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № 11AA92 выдан 01.10.2015г. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA92 дата внесения в реестр 10.09.15 г. Федеральной службой по аккредитации)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, с нанесенной «Огнезащитной краской для воздуховодов» по инструкции по применению ИП/65/2013/01, изготовленной по ТУ 2316-009-98536873-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
48 6367

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., в ред. ФЗ от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ) ГОСТ Р 53299-2013. "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». (см. приложение № ТР 0507158)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы сертификационных испытаний № 216Р/173-16 от 24.11.16 г., 217Р/173-16 от 25.11.16 г., 218Р/173-16 от 26.11.16 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20, дата внесения сведений в реестр 04.09.2015 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 2316-009-98536873-2013. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС.RU.3745.04УЛЛЮ/СМК.781-15 до 06.02.2018г., выданный органом по сертификации ООО «Международный Правовой Центр «Экспертиза».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.11.2016 по 27.11.2021



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AA92.B.00185

(обязательная сертификация)

ТР 0507158

(учетный номер бланка)

1. Предел огнестойкости воздуховода (толщина стенки не менее 0,8 мм) с применением «Огнезащитной краски для воздуховодов» толщиной покрытия 0,7 мм с расходом не менее 1,3 кг/кв.м., составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI30;
2. Предел огнестойкости воздуховода (толщина стенки не менее 0,8 мм) с применением «Огнезащитной краски для воздуховодов» толщиной покрытия 1,0 мм с расходом не менее 1,8 кг/кв.м., составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI45;
3. Предел огнестойкости воздуховода (толщина стенки не менее 0,8 мм) с применением «Огнезащитной краски для воздуховодов» толщиной покрытия 1,3 мм с расходом не менее 2,3 кг/кв.м., составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI 60.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

*А.Н. Матвеева* А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

*А.Н. Ерофеев* А.Н. Ерофеев